

emend arrivo via RTT

# AcegasApsAmga

Società del Gruppo Hera

## AcegasApsAmga S.p.A.

Società a socio unico e soggetta alla direzione  
ed al coordinamento di Hera S.p.A.  
C.F./P. IVA Reg. Imp. TS 00930530324  
Capitale Sociale i.v. € 285.290.780,12  
[www.acegasapsamga.it](http://www.acegasapsamga.it)

Direzione Gas - Ingegneria  
Referente: p.i. Flavio Zin  
Tel. 0481.965570 - Fax 0481.965524

AcegasApsAmga S.p.A. a s u

Protocollo Generale: Uscita  
Nr. 84671 - 28/10/2014

ROG: INGEGNERIA GAS



Spett.le

**AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA  
S.p.A.**

Via Aquileia n° 46  
34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)  
c.a. ing. Stello Vatta

PEC: [aeroportoavg@legalmail.it](mailto:aeroportoavg@legalmail.it)

PER COMPETENZA
Polo /
DTM / DIGE
PER CONOSCENZA


AEROPORTO F.V.G. S.p.A.	
N.	2272/2014
DD	29-10-2014

Oggetto: Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari: 2ª conferenza dei servizi dd. 02/10/2014.

Osservazioni al progetto preliminare e nulla osta per interferenza sottoservizi

Con la presente, la scrivente società AcegasApsAmga S.p.A., nel confermare il nulla osta già espresso con comunicazione di Isontina Reti Gas S.p.A., protocollo n° 195, dd. 18/01/2013, società alla quale la scrivente è recentemente subentrata, esaminati gli elaborati di progetto forniti in occasione della partecipazione alla conferenza dei servizi dd. 02/10/2014, osserva quanto segue:

1. Il grado di definizione degli elaborati di progetto non consente di accertare l'entità della profondità di sbancamento del terreno in corrispondenza del tracciato della nostra tubazione del gas metano, per cui, ipotizzando uno sbancamento non superiore ai 30 cm, ritiene che la condotta possa rimanere in sito ed essere adeguatamente segnalata e salvaguardata, nella fase di esecuzione dei vostri lavori, anche mediante nostra alta sorveglianza.
2. Lungo il tracciato di posa dell'esistente condotta gas, interferenti con le vostre opere in progetto, vi sono gli stacchi di tre derivazioni di utenza, individuabili da pozzetti a vista, contenenti gli organi di manovra, che dovranno necessariamente essere adeguati alla nuova configurazione planimetrica.
3. A margine della carreggiata della SS. N° 14, nell'ambito del vostro progetto di modifica viabilistica, dovranno essere spostati i punti di misura della protezione catodica della nostra tubazione in acciaio. Andranno ricollocati in prossimità della condotta esistente, ma nell'area verde del vostro progetto.
4. Lungo il tracciato della condotta non dovranno essere infissi nel terreno montanti,

  
**Sede Legale**  
Via del Teatro 5 34121 Trieste  
tel. +39 040.7793111  
fax +39 040.7793427  
[info.ts@acegasapsamga.it](mailto:info.ts@acegasapsamga.it)

**Sede Operativa di Padova**  
Corso Stali Uniti 5/A 35127 Padova  
tel. +39 049.8280511  
fax +39 049.8701541  
[info.pd@acegasapsamga.it](mailto:info.pd@acegasapsamga.it)

**Sede Operativa di Udine**  
Via del Cottonificio 60 33100 Udine  
tel. +39 0432.493111  
fax +39 0432.493493  
[info.ud@acegasapsamga.it](mailto:info.ud@acegasapsamga.it)

fondazioni, ancoraggi in genere che, in qualsiasi modo possano danneggiare la condotta gas in acciaio ed il rivestimento di protezione, di cui è dotata.

Il preventivo di spesa per adeguare i nostri sottoservizi, alle vostre opere in progetto, così come espresso nei precedenti punti 1, 2, 3, è pari ad € 27.000,00.- I.V.A. esclusa.

Distinti saluti.

**Il Direttore Direzione Gas**  
ing. Daniele Romanello

FZ/Ingegneria Direzione Gas/GO



**Data:** Mar 28/10/2014 14:44  
**Da:** acegasapsamga\_UD@cert.acegasapsamga.it  
**A:** aeroportofvg@legalmail.it  
**Oggetto:** Prot. 84671/14  
**Allegato/i:** 924691.PDF(*dimensione 41 KB*)

POLO INTERMODALE ANNESSO AD AEROPORTO DI RONCHI DEI  
LEGIONARI - II CONFERENZA DI SERVIZI DEL 2/10/2014 -  
OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE E NULLA OSTA PER  
INTERFERENZA SOTTOSERVIZI