

Consegnata a mano da
Scheda Conferenza
del SINT.

IRISACQUA S.r.l.
Via IX Agosto, 15 - 34170 Gorizia
Tel. +39 0481 593111
Fax +39 0481 593410
Registro delle Imprese di Gorizia
C.F. e P.IVA 01070220312
Capitale Sociale E 20.000.000,00 i.v.
Servizio Clienti 800 99 31 31
Pec: segreteria@irisacqua.telecompost.it

Gorizia,

IRISACQUA SRL
Nr. : 10323/14
Del 28/11/2014



Prot. n.

Ns. riferim. Ufficio Tecnico/Bortolotti/fc

**Oggetto: Polo Intermodale annesso all'
aeroporto di Ronchi dei Legionari.
Progetto Preliminare. Parere rete
acquedotto e fognatura acque nere**

irisacqua

Spett.le
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a
Via Aquileia, 46
34077 Ronchi dei Legionari
e, p.c.
Comune Ronchi dei Legionari
Piazza Unità, 1
34071 Ronchi dei Legionari (Go)

Con riferimento all'oggetto ed alla richiesta di cui al prot. Irisacqua S.r.l. n. 8224 del 15/09/2014 si esprime parere favorevole sul progetto preliminare per la rete di acquedotto e per la rete di fognatura per acque nere in progetto.

Si ricorda inoltre che non è competenza di Irisacqua S.r.l. esprimere un parere e rilasciare autorizzazioni in merito alla rete fognaria delle acque meteoriche in progetto. A tal proposito, si ricorda che lo scarico delle acque reflue sul suolo deve essere autorizzato dall'ente competente, ai sensi della normativa vigente in materia.

Le principali prescrizioni tecniche a cui il committente dovrà rigorosamente attenersi sono di seguito riportate, ulteriori indicazioni saranno formulate alla consegna del progetto definitivo delle opere, dove dovranno essere identificati i punti di allacciamento alla rete di acquedotto e fognatura e relative indicazioni e dettagli tecnici:

- al fine di evitare un sovraccarico degli apporti meteorici alla rete fognaria esistente, le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate saranno smaltite direttamente sul suolo attraverso opportuno sistema disperdente.
- si ricorda che in fognatura devono essere smaltite solamente le acque nere, per le quali dovrà essere presentata specifica istanza di autorizzazione all'allacciamento.
- gli inserimenti alla rete esistente e gli allacciamenti dell'acqua potabile saranno effettuati dalla scrivente Società, con oneri a carico del richiedente, previa presentazione delle rispettive domande una volta ultimata la posa delle condotte distributrici; a tal proposito, per la quantificazione dei consumi dell'acqua potabile, ogni fabbricato dovrà essere dotato di contatori indipendenti posti in idonei pozzetti al limite della proprietà privata; gli allacciamenti saranno realizzati secondo i materiali e le modalità stabilite dalla scrivente società; per il dimensionamento ed ubicazione degli allacciamenti (che saranno realizzati in polietilene) è opportuno attendere i progetti definitivi dei fabbricati ed i relativi consumi idrici previsti;
- in fase esecutiva si ricorda che la rete di acquedotto diametro 200 mm è posizionata al di fuori della sede stradale asfaltata, in banchina, lato sud (opposto all'aeroporto), ad una profondità media compresa tra il 1.30 m ed 1.60 m dal piano di campagna. Si ricorda che prima di eseguire qualsiasi scavo dovrà essere richiesta la segnalazione dei

| | |
|--------------------------------|------------|
| AEROPORTO F.V.G. S.p.A. | |
| N. | 2527/2014 |
| DI | 28-11-2014 |

| | |
|----------------|--|
| PETENZA | |
| Polo / S | |
| DTM | |
| PER CONOSCENZA | |

sottoservizi per definire l'esatto posizionamento delle reti. Visto il materiale in cui è realizzata la condotta di acquedotto la stessa deve essere adeguatamente protetta non solo durante le operazioni di scavo ma anche durante le attività di accesso e transito con mezzi pesanti.

- Si ricorda che la rete di acquedotto esistente non è in grado di assicurare la continuità di erogazione del servizio né assicurare la costanza delle pressioni richieste per il servizio di antincendio;
- tutti gli allacciamenti fognari dovranno essere dotati di pozzetto di ispezione con chiusino in ghisa di classe almeno C250 ubicato su terreno pubblico subito all'esterno della proprietà in luogo di agevole accessibilità per ispezione;
- durante il corso dei lavori, ad insindacabile nostro giudizio, saranno effettuate delle verifiche a campione in cantiere sulle modalità di posa (profondità, materiali). Qualora l'esito del controllo attesti la non regolarità di posa (profondità, materiali di reinterro), per l'intera tratta sarà chiesta una nuova posa a regola d'arte, in caso di rifiuto la rete non sarà presa in carico. Tali oneri saranno a carico del committente;
- a lavori ultimati, il committente dovrà cederci, per la gestione, le infrastrutture da lui realizzate, unitamente alla documentazione comprovante la loro regolare esecuzione (*planimetrie, profili longitudinali, certificazioni, documentazione attestante la conformità dei materiali utilizzati, collaudi e verbali vari*), in mancanza della quale la consegna non potrà avvenire.
- a lavori ultimati, il personale di questa società provvederà ad eseguire un sopralluogo in sito per verificare la regolare esecuzione dei lavori ed il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente nota, la documentazione richiesta di cui al punto precedente, le prove di tenuta e le analisi di potabilità;
- qualora ne ricorrano i presupposti, la formale presa in carico da parte di Irisacqua S.r.l. delle reti in progetto avverrà tramite apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore dei Lavori ed al Comune di Ronchi dei Legionari.

Si ricorda che Irisacqua S.r.l. non prenderà in carico le reti di acquedotto e fognatura poste su aree di proprietà privata. Per le reti poste sulle aree private ma di uso pubblico il committente dovrà predisporre una servitù di gestione e manutenzione delle reti medesime da parte della nostra società, nella quale deve essere esplicitamente assicurato ai tecnici della nostra società l'accessibilità alle strutture in oggetto in qualsiasi momento e con ogni mezzo, per espletare le necessarie operazioni di gestione; rimangono a carico dei titolari dell'area eventuali lavori di ripristino delle superfici viabili;


Durante l'esecuzione dei lavori si richiede di contattare Irisacqua S.r.l. con almeno tre giorni lavorativi di anticipo per consentire al nostro personale di essere presente sul sito, al fine di poter eseguire i controlli e le verifiche esposte nei punti precedenti.

irisacqua

Il presente parere non sostituisce visti, autorizzazioni, pareri, concessioni o altri atti di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora necessari dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente/Organo competente. Si richiede infine di comunicare eventuali modifiche alle reti di progetto apportate in fase successiva al rilascio di tale parere.

Nel renderci disponibili a qualsiasi chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL SUPERVISORE TECNICO
Ing. Igor BORTOLOTTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Igor Bortolotti', is written over the printed name.