

ceda arrivata da ITC

AEROPORTO F.V.G. S.p.A.	
N.	2270/2014
DD.	29-10-2014

FVG Strade SpA
28/10/2014
0021929
PARTENZA



Divisione Nuove Opere

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. via Mazzini, 22 34121 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
segreteria.progettazione@fvgs.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Invio tramite PEC: aeroportofvg@legalmail.it

Spett.le
Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. a socio unico
Via Aquileia, 46
34077 Ronchi dei Legionari (Go)

OGGETTO: Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari
Progetto preliminare (approvato con accordo di Programma del 11.08.2014 tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, Comune di Ronchi dei Legionari e Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.) Convocazione Conferenza dei servizi preliminare di cui all'articolo 14 bis e seguenti della legge n.241/1990.
Riscontro alla preconferenza dei servizi dd. 2.10.2014.

Con riferimento alla preconferenza dei servizi svoltasi in data 2.10.2014 a cui la scrivente società FVG Strade S.p.a. ha partecipato con il proprio Direttore della Divisione Nuove Opere, visti i contenuti del progetto preliminare di data 22.11.2012 e successivi aggiornamenti, trasmesso con nota del 15.09.2014 ed acquisita al protocollo aziendale in data 19.09.2014 al n. 18981, con la presente si formula il proprio parere in merito ai contenuti tecnici del progetto preliminare già richiamato affinché tutti vengano recepiti nelle successive fasi procedurali e progettuali.

PARERE

1. Si chiede che l'altezza libera dal piano stradale della SS 14 -nel suo punto più alto- all'intradosso della pensilina non sia mai inferiore a 6,00 m.
Tale richiesta discende dal fatto che la SS 14 è transitata da mezzi per trasporti eccezionali eccedenti (in altezza) la sagoma minima prevista dal Codice della Strada. Tale richiesta è anche coerente con il punto 3.6.3.3.1 delle NTC (D.M. 14.01.2008) per cui non è necessario considerare una forza d'urto sulla passerella per collisione con il traffico veicolare sulla sottostante SS 14 se la stessa passerella è posta ad un'altezza non inferiore a 6,00m dal piano di rotolamento della viabilità sottostante. Stessa prescrizione vale anche per le piste di immissione e di uscita dal piazzale del parcheggio se interferenti con la richiamata passerella.



Sede Legale di Trieste - via Mazzini 22 34121
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281


Ufficio di Udine - Via della Rosta 32b, 33100
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 0432 502356

Ufficio di Porcia (PN) - Corso Italia 28, 33080
Tel. +39 040 5604400 - Fax +39 0434 921899

PER COMPETENZA
POLO / S
DIGE / SM
PER CONOSCENZA

2. Le geometrie stradali delle piste di immissione e di uscite dall'area del parcheggio, dovranno rispettare il DM 1.04.2001 (delle strade) ed il DM 16.04.2006 (delle intersezioni) oltre che ogni altro disposto normativo in materia.

Si chiede che il presente parere venga allegato alla documentazione tecnica che la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. metterà a disposizione per la gara che indirà nelle forme dell'appalto integrato sul progetto preliminare che è stato oggetto di presentazione/valutazione nella pre conferenza dei servizi di data 2.10.2014 affinché venga integralmente recepita nei successivi sviluppi progettuali.

Il Direttore Generale
(dott. ing. Augusto BURTULO)


UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE: Divisione Nuove Opere
DIRETTORE DELLA DIVISIONE: dott. ing. Luca Vittori, 040 5604341, e-mail: lvittori@fvgs.it
REFERENTE DELLA PRATICA: dott. ing. Marco Stefanutti, 040 5604307, e-mail: m.stefanutti@fvgs.it



Data: Mar 28/10/2014 10:23
Da: segreteria.progettazione@fvgs.postecert.it
A: aeroportofvg@legalmail.it
Oggetto: Polo Intermodale annesso all'aeroporto di ronchi dei Legionari -
Riscontro alla preconferenza dei servizi dd 2.10.2014
Allegato/i: 20141028101614570.pdf(*dimensione 360 KB*)

Buongiorno,

in allegato si inoltra nota inerente l'oggetto.

Cordiali saluti

Astante Carola

 fvgs_lungo

Segreteria Tecnica Divisione Nuove Opere

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a

Sede Operativa di Udine

Tel. 040.5604316

Fax 0432.502356

c.astante@fvgs.it